



電氣試驗衝擊波電壓95KV
 乾燥耐壓1分鐘35KV
 注水耐壓10秒30KV
 高週波試驗200KHZ/3秒
 絕緣電阻2000M以上
 吸濕試驗280kg/cm²，保持5小時以上
 冷熱試驗溫差90度C，做10次

工程名稱：	
工程位置：	
工程業主：	
設計單位：	
自然電科技 股份有限公司	
監造單位：	
執行單位：	
設計主管：	黃銘勳
機構主管：	
結構主管：	
審核主管：	
驗收主管：	
發包日期：	
完工日期：	
驗收日期：	