



用3.5~5mm2單芯纜線交叉  
綁住PVC保護管及礙子固定

中脊板

浪板

烤漆板自攻螺絲  
1.2英寸長不鏽鋼  
-共12支

防水橡皮-2塊

導線及PVC保護管

5/8分螺絲栓組  
熱浸鍍鋅

C型鋼

中脊浪板型礙子固定座  
熱浸鍍鋅

4又3/4  
11KV絕緣礙子

437mm  
注意中脊寬度  
及能否鎖到C型鋼

MNH LONG 2 TECHNICAL CERAMIC CO., LTD. ANSIC class 55-3

PNTYPE INSULATOR  
Technical Specification

Color : White, Brown or Gray  
Leakage Distance (in/mm) : 7"/178

ELECTRICAL VALUES  
+ 50Hz Flashover - Dry (kV) : >55  
+ 50Hz Flashover - Wet (kV) : >30  
+ In pulse Flashover - Pos. (kV) : 90  
+ In pulse Flashover - Neg. (kV) : 110  
+ 50Hz Puncture Voltage (kV) : 90

Mechanical loading (lbs/kg)  
Tolerance : 2500/1134  
: ±2%

PACKING INFORMATION  
Net Weight per unit ±5% (lbs/kg) : 2.3/1.04  
Standard Package (pcs) : 20

Ngan ben hach:	Ngan vao	Ban veosac	PTWL553
Issued Date: 01/05/2009	Draw ing Date: 01/05/2009	Draw ing No.:	ANS135-3
San ben hach: 01	Sau phan:	Chua hie:	
Issued No.:	Product: PNTYPE INSULATOR	Material:	Porcelain
Tyoka	Dauk:	Kieu tin:	Ngoc voa BAO TOAN
Scale: 1:1	Approved by:	Checked by:	Draw er:

工程名稱：

工程位置：

工程業主：

設計單位：

自然電科技  
股份有限公司

監造單位：

執行單位：

設計主管：黃銘勳

機構主管：

結構主管：

審核主管：

驗收主管：

發包日期：

完工日期：

驗收日期：

設計圖為自然電公司版權

圖面名稱：絕緣礙子+5分樁腳-中脊浪板固定施工規範圖

材質：陶瓷+熱浸鍍鋅螺絲

單位：英制