


- 注意：1:固定線材端子，必須為紅銅端子
2:計數器+雷擊監測器禁止觸接箱體
3:銅排及導線禁止觸接箱體

掛壁式避雷針配線箱：
70x60x40CM-T2mm



工程名稱：

工程位置：

工程業主：

設計單位：


自然電科技
股份有限公司

監造單位：





執行單位：

配線紅銅排

測試線紅銅塊



剖面圖 B-B
比例 1 : 20



剖面圖 A-A
比例 1 : 20

接避雷針100mm²-
XLPE級導線-2


接地極銅板100mm²
XLPE級導線-3

接測試鋼心銅棒
60mm²-導線-2

接測試鋼心銅棒
60mm²-導線-1

絕緣電木板

600V XLPE-PVC
導線 100mm²x1C



剖面圖 C-C
比例 1 : 20


接避雷針100mm²-
XLPE級導線-1

接地極銅板100mm²
XLPE級導線-1

接地極銅板100mm²
XLPE級導線-2

絕緣電木板

3/8分避虎
6組



IP-67
6位數機械式
雷擊計數器

設計主管：黃銘勳

機構主管：

結構主管：

審核主管：

驗收主管：

發包日期：

完工日期：

驗收日期：

設計圖為自然電公司版權

圖面名稱：70x60x40配線箱+配線紅銅排組+計數器規範圖

材質：不鏽鋼+紅銅板

單位：公分