




掛壁式避雷針配線箱：
掛壁式配線箱+計數器
+雷擊監測器
70x60x40CM-T2mm


自然電科技股份有限公司
www.apv89.com
apv89888@gmail.com
aaa@apv89.com
04-8975293 8971621
0935028509




經計數器接避雷針
100mm²-XLPE級導線



剖面圖 A-A



剖面圖 B-B



接避雷針100mm²-
XLPE級導線-2

接地極銅板100mm²
XLPE級導線-3

接測試鋼心銅棒
60mm²-導線-1

接測試鋼心銅棒
60mm²-導線-2

接避雷針100mm²-
XLPE級導線-1

接地極銅板100mm²
XLPE級導線-1

接地極銅板100mm²
XLPE級導線-2

註：1.建議本產品接避雷針導線用100mm²-XLPE級-單芯
2.建議本產品接地極導線用100mm²-XLPE級-單芯
3.建議本產品接測試鋼棒導線用60mm²-單芯
以上導線本公司另有經銷

注意：1:固定線材端子，必須為紅銅端子
2:計數器+雷擊監測器禁止觸接箱體
3:銅排及導線禁止觸接箱體

工程名稱：

工程位置：

工程業主：

設計單位：

自然電科技
股份有限公司

監造單位：

執行單位：

設計主管：黃銘勳

機構主管：

結構主管：

審核主管：

驗收主管：

發包日期：

完工日期：

驗收日期：

圖面名稱：70x60x40避雷掛壁式配線箱+配線銅排組+計數器+監測器

材質：

304#

單位：

mm