




掛壁式避雷針配線箱：  
掛壁式配線箱+配線盤  
70x60x40CM-T2mm

自然電科技股份有限公司  
www.apv89.com  
apv89888@gmail.com  
aaa@apv89.com  
04-8975293 8971621  
0935028509




配線銅排組接電


測試棒銅塊接點

絕緣電木板



3/8分避虎



剖面圖 A-A



剖面圖 B-B



接避雷針100mm<sup>2</sup>-  
XLPE級導線-1

接避雷針100mm<sup>2</sup>-  
XLPE級導線-2

接地極銅板100mm<sup>2</sup>  
XLPE級導線-3

接地極銅板100mm<sup>2</sup>  
XLPE級導線-1

接測試鋼心銅棒  
60mm<sup>2</sup>-導線-1

接地極銅板100mm<sup>2</sup>  
XLPE級導線-2

接測試鋼心銅棒  
60mm<sup>2</sup>-導線-2

註：1.建議本產品接避雷針導線用100mm<sup>2</sup>-XLPE級-單芯  
2.建議本產品接地極導線用100mm<sup>2</sup>-XLPE級-單芯  
3.建議本產品接測試銅棒導線用60mm<sup>2</sup>-單芯  
以上導線本公司另有經銷  
注意：1:固定線材端子，必須為紅銅端子  
2:計數器+雷擊監測器禁止觸接箱體  
3:銅排及導線禁止觸接箱體

工程名稱：

工程位置：

工程業主：

設計單位：

自然電科技  
股份有限公司

監造單位：

執行單位：

設計主管：黃銘勳

機構主管：

結構主管：

審核主管：

驗收主管：

發包日期：

完工日期：

驗收日期：

圖面名稱：70x60x40避雷掛壁式配線箱+配線銅排+絕緣板 材質：304# 單位：mm